

Sieradz, dn. 06.08.2019r.
RM/MZ/4341 /2019
03-Kan.-006618-2019

Pan Paweł Ośródek
Piaski 34a
98-220 Zduńska Wola

Dotyczy: Umowy zlecenia nr 72/RM/2019 wykonania usługi polegającej na uzgodnieniu projektu remontowanej drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Tarnówka, ul. Kolonia B pomiędzy miejscowościami Marcelin a Tarnówka, w gminie Szadek (etap I).

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2019r. oraz realizując treść umowy zlecenia nr 72/RM/2019 na wykonanie usługi polegającej na uzgodnieniu projektu modernizowanej drogi gminnej w sołectwie Tarnówka, ul. Kolonia B pomiędzy miejscowościami Marcelin i Tarnówka, gm. Szadek (etap I) informujemy, iż wzdłuż projektowanej jezdni przebiega linia kablowa niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm² będąca elementem obwodu nr 1 stacji transformatorowej nr 3-1073 i krzyżująca projektowany odcinek drogi na wysokości działki nr 70/2 oraz 75.

Informujemy dalej, iż dopuszczamy przeprowadzenie skrzyżowania projektowanej drogi z istniejącym kablem elektroenergetycznym niskiego napięcia na wysokości działki nr 70/2 pod niżej wymienionymi warunkami:

1. Wykonać wykopy kontrolne i w przypadku gdy kabel pod istniejącym terenem jezdni zabezpieczony jest już rurą ochronną należy przedłużyć ją tak aby wychodziła ona 0,5 m po obu stronach jezdni. Dla przedłużenia stosować niebieską rurę osłonową typu AROT SRS (lub równoważną) o średnicy zewnętrznej min. 110 mm. W przypadku braku istnienia rury osłonowej należy ułożyć nową rurę stosując zasady opisane powyżej. Dodatkowo, odległość pionowa między górną częścią osłony otaczającej kabel niskiego napięcia a powierzchnią drogi powinna być nie mniejsza niż 80 cm.
2. Roboty związane z wykopem kabla wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego.
3. Roboty związane z układaniem rury osłonowej mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a w szczególności w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz posiadających odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” oraz upoważnienie podstawowe do wykonywania prac na urządzeniach stanowiących własność PGE Dystrybucja S. A.
4. Zgłoszenie wykonania prac związanych z realizacją robót należy dokonać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz, w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 98 na obowiązującym druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma. W przypadku prac wymagających wyłączenia poszczególnych linii zgłoszenie należy dokonać, w terminie co najmniej 14 dni przed ich wykonaniem, wraz z załączonym do zgłoszenia harmonogramem wyłączeń.
5. Prace związane z wykonaniem niwelacji i późniejszego utwardzania terenu bezpośrednio nad trasą kabli i w jej pobliżu, należy wykonać ręcznie pod nadzorem uprawnionych służb Rejonu Energetycznego Sieradz.
6. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez Rejon Energetyczny Sieradz. Dowodem ich zakończenia i prawidłowości ich wykonania będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę robót, jak i uprawnionego przedstawiciela Rejonu Energetycznego Sieradz

rysunek z przekrojem poprzecznym z opisanymi głębokościami poszczególnych warstw w stosunku do istniejącego kabla.

Ponadto, wymagamy aby odległość projektowanej krawędzi jezdni od trasy istniejącej linii kablowej niskiego napięcia wynosiła min. 0,5 m, dlatego uzgodnieniu nie podlega fragment drogi od km rob. 0+330 do 0+400. W związku z tym, sprawa ta może być rozpatrzona przez nas jedynie w oparciu o obowiązującą w PGE Dystrybucja S. A. procedurę dot. zasad postępowania w przypadkach usuwania kolizji z sieciami elektroenergetycznymi. Zgodnie z nią Inwestor powinien wystąpić z wypełnionym, stosownym wnioskiem (załącznik nr 2), do którego należy dołączyć mapę do celów opiniodawczych wraz z naniesioną propozycją przebudowy naszych urządzeń. Informujemy dalej, iż wszelkie koszty związane z przebudową wymienionych w składanym wniosku urządzeń elektroenergetycznych ponosi Wnioskodawca.

W razie wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z pismem należy się kontaktować z pracownikiem Wydziału Majątku Sieciowego Panem Michałem Zychowiczem pod numerem telefonu (42) 240 33 31 lub drogą mailową: michal.zychowicz@pgedystrybucja.pl.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Sieradz
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Ryszard Psitt

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Sieradz
ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz

Załącznik:

1. Zgłoszenie konieczności wykonania robót przy urządzeniach elektroenergetycznych wraz z załącznikiem – 1 egz.
2. Wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi PGE Dystrybucja S. A. – 1 egz.

Do wiadomości:

1. RM a/a

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę organizacyjną: Oddział Łódź. Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.

**WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW
USUNIĘCIA KOLIZJI Z URZĄDZENIAMI I SIECIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
PGE DYSTRYBUCJA S.A.**

I. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy lub Nazwa Firmy		
Adres	Ulica	
	Numer domu/nr lokalu	
	Kod pocztowy	
	Miejscowość	
Numer telefonu		
PESEL (podaje osoba fizyczna)		
NIP (podaje osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)		
REGON (podaje osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą))		
Numer KRS (podaje osoba prawna)		

**II. OPIS I LOKALIZACJA OBIEKTU KOLIDUJĄCEGO Z SIECIĄ
ELEKTROENERGETYCZNĄ**

Nazwa obiektu	
Gmina	
Miejscowość	
Ulica	
Numer	
Numery geodezyjne działek	

Proponowana nowa lokalizacja urządzeń elektroenergetycznych

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż podany w oznaczeniu wnioskodawcy)

Czy przebudowa urządzeń będzie się odbywać przy udziale środków pomocowych UE: TAK NIE

Czy przebudowa urządzeń będzie się odbywać na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: TAK NIE

Czy przebudowa urządzeń będzie się odbywać na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2143) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego: TAK NIE

Czy przebudowa urządzeń będzie się odbywać na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 marca 2003 r. (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1297) o transporcie kolejowym: TAK NIE

Załączniki wymagane:

1. Załącznik graficzny ze wskazaniem miejsca oraz zakresu występowania kolizji.
2. Załącznik graficzny z propozycją nowej lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych.
3. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych) bądź zaświadczenie (wydruk) z Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
4. Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli zostało udzielone pełnomocnictwo).
5. Dodatkowy - opisowy:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w celu określenia warunków usunięcia kolizji, zawarcia oraz realizacji umowy o usunięcie kolizji. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia wniosku. (dla osób fizycznych)

Miejsce składania wniosku

Data wniosku

*(imię i nazwisko - czytelny podpis
pieczęć osoby upoważnionej)*

PGE Dystrybucja S.A. informuje:

Celem RODO jest ujednoczenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Poniższa klauzula informuje o tym jakie dane osobowe i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo informujemy, że w związku z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktować się z PGE Dystrybucja S.A. ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z niniejszą klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

- I. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – adres: ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej „Spółką”).
- II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z:
 - **Inspektorem Ochrony Danych** pod email: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,
 - pisemnie na adres siedziby Oddziału, w którym złożono wniosek o określenie warunków usunięcia kolizji z urządzeniami sieciami elektroenergetycznymi Spółki lub z którym zawarta jest umowa na usunięcie kolizji; adresy siedzib naszych Oddziałów wskazane są poniżej:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok	ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin	ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź	ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów	ul. 8 Marca 8, 35-065 Rzeszów
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa	ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość	ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna	Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

III. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. w celu podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia ze Spółką umowy o usunięcie kolizji, w tym w celu wydania warunków usunięcia kolizji z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi, a także w celu realizacji umowy o usunięcie kolizji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji umów usunięcia kolizji, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem Inwestora zastosowanie do Pani/Pana danych osobowych (w szczególności imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail), wskazanych w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A., mają ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikającym z umocowania. W przypadku, gdy jest Pani/Pan wskazany do wykonywania umowy na usunięcie kolizji, np. w jako koordynator, do podpisania protokołu odbioru technicznego, protokołu zdawczo – odbiorczego, Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.2, a także w celu podjęcia działań i realizacji warunków usunięcia kolizji i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt III.1 na rzecz Inwestora, w zakresie wynikającym z umocowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku, gdy jest Pani/Pan wykonawcą Inwestora w zakresie robót lub dostawcą materiałów dla Inwestora związanych z usuwaniem kolizji, Pani/Pana dane osobowe (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adresy, w tym e-mail, seria i numer dowodu tożsamości, NIP) wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. przetwarzane będą w celu i na podstawie wskazanej w pkt III.2, a także w celu podjęcia działań i realizacji warunków usunięcia kolizji i realizacji umowy w zakresie wskazanych w pkt III.1 na rzecz Inwestora, a także w celu realizacji gwarancji, rękojmi udzielonej na roboty,

ateriały (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Powyższe ma zastosowanie także do pełnomocników/reprezentantów Wykonawcy.

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

- w zakresie podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy o usunięcie kolizji - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
- w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy o usunięcie kolizji - przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
- w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia należności - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
- w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji umów usunięcia kolizji - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

V. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

- **prawo do wniesienia sprzeciwu** wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przystaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- **prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych** oraz otrzymania ich kopii, **prawo żądania ich sprostowania** (poprawiania), **usunięcia lub ograniczenia przetwarzania** swoich danych osobowych, a także **prawo do przenoszenia** swoich danych osobowych.

Wnioski w w/w zakresie można przesać na adresy wskazane w pkt II powyżej lub składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spółki znajdujących się w Oddziałach Spółki i Rejonach Energetycznych (adresy dostępne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.

- **prawo do wniesienia skargi** do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym **odbiorcom i kategoriom odbiorców**: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową lub bankową, podmiotom nabywającym wiarygodności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKiK, lub innym oraz **naszym podwykonawcom** działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierającym nas przy realizacji usług, np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, firmom prawniczym, informatycznym, teleinformatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne, teleinformatyczne), obsługę korespondencji, obsługę zgłoszeń awarii, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

VII. W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

- Zawarcia (w tym wydania warunków usunięcia kolizji) i realizacji umowy o usunięcie kolizji ze Spółką, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania warunków/zawarcia umowy (nie będziemy mogli wydać warunków/zawrzeć umowy bez ich podania).
- W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą.
- W przypadku wykonawców, osób wskazanych do wykonania umowy - podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt III. W zakresie Pani/Pana numeru telefonu, adresu e-mail – podanie takich danych jest dobrowolne, ale usprawnia komunikację z osobą, której dane dotyczą.

VIII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

...../...../.....

ZGŁOSZENIE KONIECZNOŚCI WYKONANIA ROBÓT PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Sieradz

z dnia

przez firmę wykonawczą:

.....
.....
.....

(nazwa, adres)

.....

(numer NIP)

.....

(pieczęć firmy)

- Miejsce pracy:
.....
(adres miejsca pracy, relacja energetyczna)
- Kierujący zespołem
.....
(imię, nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, numer, ważność)
- Dopuszczający
.....
(imię, nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, numer, ważność)
- Nadzorujący
.....
(imię, nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, numer, ważność)
- Zespół w łącznym składzie Wykaz pracowników wykonujących pracę na polecenie pisemne stanowi załącznik nr
- Dokładny opis robót:
.....
.....
- Planowany termin rozpoczęcia prac (miesiąc, dzień, godzina)
- Planowany termin zakończenia prac (miesiąc, dzień, godzina)
- Dodatkowe uwagi zgłaszającego:
.....
.....
- Powiadomienia odbiorców o planowanych wyłączeniach dokona (wykonawca, PGE Dystrybucja S.A. OŁM/OŁT/* i ewentualne zgody na wyłączenie przedstawi nie później niż w dniu:
- Osoby odpowiedzialne za prowadzenie prac*:
KIEROWNIK ROBÓT
.....
(imię i nazwisko)
tel.
INSPEKTOR NADZORU
.....
(imię i nazwisko)
tel.
- Informację o zakończeniu prac i gotowości urządzeń do załączenia zgłosi:
- Należność za dopuszczenie do pracy zostanie dokonana na podstawie otrzymanej faktury VAT/*.
- Zgłaszający oświadcza, że reprezentuje podmiot gospodarczy, który jest/nie jest/* czynnym podatnikiem podatku VAT.

.....
(potwierdzenie przyjmującego)

.....
(data zgłoszenia)

.....
(pieczęć i podpis zgłaszającego)

/* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do pisemnego POLECENIA WYKONANIA PRACY nr

Wykaz pracowników wykonujących pracę na polecenie pisemne

Lp.	Nazwisko i imię	Nr świadectwa kwalifikacyjnego	Stanowisko
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Sprawdzono zgodność z poleceniem: nazwisko, imię i kwalifikacje kierującego zespołem/ nadzorującego/* oraz ilość i tożsamość pracowników.

.....
(data i podpis dopuszczającego)

Uwaga:

1. W punkcie: stanowisko należy wpisać odpowiednio - kierujący zespołem, członek zespołu, operator dźwigu, itp.
2. Niezapisane rubryki tabeli należy przekreślić.
3. Dopuszcza się dokonywanie zmian w imiennym składzie zespołu (ilości osób), lub sporządzenie nowego imiennego składu zespołu przez dopuszczającego za zgodą poleceniodawcy (po wcześniejszym sprawdzeniu ich uprawnień i upoważnień w wykazie osób upoważnionych). W przypadku zmniejszenia członków zespołu należy wykreślić osobę z imiennego składu zespołu i imiennie się podpisać - kto dokonał zmiany. W przypadku zwiększenia składu zespołu, nowy druk załącznika do polecenia wypełnia dopuszczający.
4. Zmniejszenie lub zwiększenie składu zespołu, odnotowane w załączniku, wymaga również zmian w pkt 11 druku *Polecenia wykonania pracy*.

*/niepotrzebne skreślić