

Szadek, 23.09.2020 r.

Znak: RG.6733.7.2020

INFORMACJA

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania z dnia 07.09.2020 r., znak: RG.6733.7.2020 dotyczącym postępowania administracyjnego w sprawie „Budowy stacji transformatorowej i rozbudowy sieci nN 0,4 kV i SN dla potrzeb zasilania odbiorców w miejscowości Szadek, Szosa Uniejowska dz. 36 oraz poprawa parametrów dostarczanej energii dla odbiorców zasilanych ze stacji 3-1932 Szadek 13” na działkach nr ewid. 10, 36, 37, 39, 43/1 w miejscowości Szadek obręb 3 oraz na działkach nr ewid. 1, 3, 18/1, 34, 35/1 w miejscowości Szadek obręb 4, uprzejmie informuję że błędnie wpisano przedmiot inwestycji w następującej części pisma:

„budowa infrastruktury elektroenergetycznej w postaci linii kablowych średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową w ramach zadania inwestycyjnego budowa infrastruktury elektroenergetycznej w postaci linii napowietrznych średniego napięcia 15kV, linii napowietrznych niskiego napięcia, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych niskiego napięcia, złączy kablowo pomiarowych niskiego napięcia, przyłączy napowietrznych niskiego napięcia”.

Prawidłowy zapis:

„budowa infrastruktury elektroenergetycznej w postaci linii napowietrznych średniego napięcia 15kV, linii napowietrznych niskiego napięcia, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych niskiego napięcia, złączy kablowo pomiarowych niskiego napięcia, przyłączy napowietrznych niskiego napięcia”.

Jednocześnie informuję, że w dniu 22.09.2020 r., inwestor dokonał korekty wniosku dotyczącej wykreślenia działki nr ewid. 37 obręb 3 miasta Szadek.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA SZADEK

Artur Ławniczak

Otrzymują:

1. Pełnomocnik - Pan Dominik Militowski,
2. Strony postępowania wg załącznika,
3. A/a.