



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź  
Rejon Energetyczny Sieradz  
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98  
tel.: (43) 826 75 00, fax: (43) 826 72 02  
e-mail: sieradz.odd@pgedystrybucja.pl

STAROSTWO POWIATOWE  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
ul. Złotnickiego 25  
98-220 ZDUŃSKA WOLA

Sieradz, dn. 06.08.2019r.  
RM/MZ/19041/2019  
03-Kan.-006618-2019

**Pan Paweł Ośródek**  
**Piaski 34a**  
**98-220 Zduńska Wola**

**Dotyczy:** Umowy zlecenia nr 72/RM/2019 wykonania usługi polegającej na uzgodnieniu projektu remontowanej drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Tarnówka, ul. Kolonia B pomiędzy miejscowościami Marcelin a Tarnówka, w gminie Szadek (etap II).

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.07.2019r. oraz realizując treść umowy zlecenia nr 72/RM/2019 na wykonanie usługi polegającej na uzgodnieniu projektu modernizowanej drogi gminnej w sołectwie Tarnówka, ul. Kolonia B pomiędzy miejscowościami Marcelin i Tarnówka, gm. Szadek (etap II) uprzejmie informujemy, iż wytyczona trasa projektowanej przez Pana jezdni krzyżuje istniejące trzy przyłącza kablowe niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm<sup>2</sup> zasilające złącza kablowe usytuowane na wysokości działek 93/2 oraz 97. Informujemy dalej, iż dopuszczamy przeprowadzenie skrzyżowania projektowanej drogi z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi niskiego napięcia pod niżej wymienionymi warunkami:

1. Wykonać wykopy kontrolne i w przypadku gdy kabel pod istniejącym terenem jezdni zabezpieczony jest już rurą ochronną należy przedłużyć ją tak aby wychodziła ona 0,5 m po obu stronach jezdni. Dla przedłużenia stosować niebieską rurę osłonową, dwudzielną typu AROT (lub równoważną) o średnicy zewnętrznej min. 110 mm. W przypadku braku istnienia rury osłonowej należy ułożyć nową rurę stosując zasady opisane powyżej. Dodatkowo, odległość pionowa między górną częścią osłony otaczającej kabel niskiego napięcia a powierzchnią drogi powinna być nie mniejsza niż 80 cm.
2. Roboty związane z wykopem kabla wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego.
3. Roboty związane z układaniem rury osłonowej mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a w szczególności w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz posiadających odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne „E”, „D” oraz upoważnienie podstawowe do wykonywania prac na urządzeniach stanowiących własność PGE Dystrybucja S. A.
4. Zgłoszenie wykonania prac związanych z realizacją robót należy dokonać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz, w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 98 na obowiązującym druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma. W przypadku prac wymagających wyłączenia poszczególnych linii zgłoszenie należy dokonać, w terminie co najmniej 14 dni przed ich wykonaniem, wraz z załączonym do zgłoszenia harmonogramem wyłączeń.
5. Prace związane z wykonaniem niwelacji i późniejszego utwardzania terenu bezpośrednio nad trasą kabli i w jej pobliżu, należy wykonać ręcznie pod nadzorem uprawnionych służb Rejonu Energetycznego Sieradz.
6. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez Rejon Energetyczny Sieradz. Dowodem ich zakończenia i prawidłowości ich wykonania będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę robót, jak i uprawnionego przedstawiciela Rejonu Energetycznego Sieradz

STAROSTWO POWIATOWE  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
ul. Złotnickiego 25  
98-226 ZDUŃSKA WOLA

rysunek z przekrojem poprzecznym z opisanymi głębokościami poszczególnych warstw w stosunku do istniejącego kabla.

Uzgodnienie traci ważność po dwóch latach od daty niniejszego pisma.

W razie wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z pismem należy się kontaktować z pracownikiem Wydziału Majątku Sieciowego Panem Michałem Zychowiczem pod numerem telefonu (42) 240 33 31 lub drogą mailową: [michal.zychowicz@pgedystrybcja.pl](mailto:michal.zychowicz@pgedystrybcja.pl).

Z poważaniem

PGE Dystrybcja S.A.  
Oddział Łódź  
Rejon Energetyczny Sieradz  
Wydział Majątku Sieciowego  
Kierownik  
Ryszard Peut

**Adres do korespondencji:**

PGE Dystrybcja S.A. Oddział Łódź  
Rejon Energetyczny Sieradz  
ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz

**Załącznik:**

1. Zgłoszenie konieczności wykonania robót przy urządzeniach elektroenergetycznych wraz z załącznikiem – 1 egz.

**Do wiadomości:**

1. RM a/a

*PGE Dystrybcja S.A. Oddział Łódź informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę organizacyjną: Oddział Łódź. Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.*

STAROSTWO POWIATOWE  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
ul. Złotnickiego 25  
98-220 ZDUŃSKA WOLA

...../...../.....

## ZGŁOSZENIE KONIECZNOŚCI WYKONANIA ROBÓT PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Sieradz

z dnia .....

przez firmę wykonawczą:

.....  
.....  
.....

(nazwa, adres)

.....

(numer NIP)

.....

(pieczęć firmy)

1. Miejsce pracy:

.....

(adres miejsca pracy, relacja energetyczna)

2. Kierujący zespołem

.....

(imię, nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, numer., ważność)

3. Dopuszczający

.....

(imię, nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, numer., ważność)

4. Nadzorujący

.....

(imię, nazwisko, świadectwo kwalifikacyjne, numer., ważność)

5. Zespół w łącznym składzie ..... Wykaz pracowników wykonujących pracę na polecenie pisemne stanowi załącznik nr .....

6. Dokładny opis robót:

.....

.....

7. Planowany termin rozpoczęcia prac (miesiąc, dzień, godzina) .....

8. Planowany termin zakończenia prac (miesiąc, dzień, godzina) .....

9. Dodatkowe uwagi zgłaszającego:

.....

10. Powiadomienia odbiorców o planowanych wyłączeniach dokona (wykonawca, PGE Dystrybucja S.A. OŁM/OŁT/\* i ewentualne zgody na wyłączenie przedstawi nie później niż w dniu: .....

11. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie prac\*:

KIEROWNIK ROBÓT

INSPEKTOR NADZORU

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(imię i nazwisko)

tel. ....

tel. ....

12. Informację o zakończeniu prac i gotowości urządzeń do załączenia zgłosi: .....

13. Należność za dopuszczenie do pracy zostanie dokonana na podstawie otrzymanej faktury VAT/\*.

14. Zgłaszający oświadcza, że reprezentuje podmiot gospodarczy, który jest/nie jest/\* czynnym podatnikiem podatku VAT.

.....  
(imię i nazwisko zgłaszającego)

.....  
(potwierdzenie przyjmującego)

.....  
(data zgłoszenia)

.....  
(pieczęć i podpis zgłaszającego)

/\* niepotrzebne skreślić

(pieczęć i podpis zgłaszającego)





Załącznik nr 1 do pisemnego POLECENIA WYKONANIA PRACY nr

**Wykaz pracowników wykonujących pracą na polecenie pisemne**

Lp.	Nazwisko i imię	Nr świadectwa kwalifikacyjnego	Stanowisko
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Sprawdzono zgodność z poleceniem: nazwisko, imię i kwalifikacje kierującego zespołem/ nadzorującego/\* oraz ilość i tożsamość pracowników.

.....  
(data i podpis dopuszczającego)

**Uwaga:**

1. W punkcie: stanowisko należy wpisać odpowiednio - kierujący zespołem, członek zespołu, operator dźwigu, itp.
2. Niezapisane rubryki tabeli należy przekreślić.
3. Dopuszcza się dokonywanie zmian w imiennym składzie zespołu (ilości osób), lub sporządzenie nowego imiennego składu zespołu przez dopuszczającego za zgodą polecniodawcy (po wcześniejszym sprawdzeniu ich uprawnień i upoważnień w wykazie osób upoważnionych). W przypadku zmniejszenia członków zespołu należy wykreślić osobę z imiennego składu zespołu i imiennie się podpisać - kto dokonał zmiany. W przypadku zwiększenia składu zespołu, nowy druk załącznika do polecenia wypełnia dopuszczający.
4. Zmniejszenie lub zwiększenie składu zespołu, odnotowane w załączniku, wymaga również zmian w pkt 11 druku *Polecenia wykonania pracy*.

\*/niepotrzebne skreślić

