

STAROSTWO POWIATOWE
W ZDUŃSKIEJ WOLI
ul. Złotnickiego 25
88-320 ZDUŃSKA WOLA

Starostwo Szadek dn. 05.02.2019r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SZADKU
Starostwo Szadek
tel. (0-43) 62-10-000
NIP 829-000-74-27, REGON 730013902

WARUNKI TECHNICZNE NR 05/02/19
zaprojektowania i wykonania rozbudowy sieci wodociągowej
(spięcia z istniejącą siecią) w miejscowości Kromolin Stary gm. Szadek.

INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK

1. Zaprojektować wodociąg Ø 110 PVC od końcówki istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 PVC w drodze gminnej nr ewid.39, na wysokości działki nr ewid.68.
2. Dokonać spięcia z istniejącą siecią wodociągową Ø 160 PVC w drodze gminnej nr ewid.71, na wysokości działki nr ewid. 143/3.
3. Na projektowanym wodociągu zamontować hydranty p.poż.
4. Zaprojektować zasuwy odcinające.
5. Ciśnienie w miejscu włączenia wynosi ok. 0,4 Mpa.
6. Zagłębienie wodociągu wynosi ok. 1,7m.
7. Projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgodnień Dokumentacji w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 10 oraz w zakresie rozwiązań technicznych w ZGK w Szadku.
8. Po zakończeniu prac montażowych, przed zasypaniem, dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

Z upoważnienia Kierownika
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szadku
Katarzyna Bednarska

Potwierdzam zgodność
z oryginałem
mgr inż. Teresa Supeł