

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W SZADKU
Starostwo Szadek 10, 98-240 Szadek
tel. (0-43) 82-15-025
NIP 829-000-74-27, REGON 730013902

Starostwo Szadek dn.12.08.2016r.

STAROSTWO POWIATOWE
W ZDUŃSKIEJ WOLI
ul. Robotniczego 25
98-220 ZDUŃSKA WOLA

WARUNKI TECHNICZNE Nr 25/08/16

- 1) zaprojektowania i wykonania przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami zlokalizowanej w miejscowości Szadek przy ulicy Sieradzkiej oraz w miejscowości Starostwo Szadek
- 2) zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Szadek przy ulicy Sieradzkiej oraz w miejscowości Starostwo Szadek

INWESTOR: Gmina i Miasto Szadek

Ad.1)

- zaprojektować i dokonać wymiany istniejącej sieci wodociągowej na rury PEHD Ø 110,
- zaprojektować i dokonać wymiany przyłączy na rury PE Ø 40 do granic nieruchomości,
- zaprojektować i zamontować zasuwy odcinające na przyłączach do poszczególnych nieruchomości,
- na wymienianej sieci wodociągowej zaprojektować i zamontować hydranty p-poż,
- projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącej sieci w pasie drogi nr ew.145/1 w miejscowości Starostwo Szadek, obręb Wielka Wieś.

Ad.2)

- zaprojektować kanał sanitarny Ø 200 z rur PVC,
- zaprojektować przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø 160 do granic posesji,
- zaprojektować studzienki PVC Ø 425,
- projektowany kanał sanitarny włączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej na działce nr ew.2/1 w obrębie 9 w Szadku przy ulicy Sieradzkiej.

Projekt należy przedłożyć w celu uzgodnienia lokalizacji i wyeliminowania możliwej kolizji między usytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną w PODiK w Zd.Woli.

Kierownik Zdziału
Gospodarki Komunalnej w Szadku

Maciej Szymczak

Opracowała:
Katarzyna Bednarska

Potwierdzam zgodność
z oryginałem

mgr inż. Teresa Supeł